

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-BE.ПБ47.B.00360
(номер сертификата соответствия)

ТР 0663283
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ modulyss NV.

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Zevensterrestraat 21, 9240 Zele, Belgium (Бельгия). Телефон +32(0)52457211, факс +32(0)52449099.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ modulyss NV.

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Zevensterrestraat 21, 9240 Zele, Belgium (Бельгия). Телефон +32(0)52457211, факс +32(0)52449099.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "Научный Испытательный Экспертный Центр по сертификации" ООО "НИЭЦ Сертификации". Россия, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 51А, стр. 2 тел/факс (499) 187-70-49, 187-73-16. ОГРН: 1107746197096. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ47 выдан 21.05.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие ковровое тафтинговое торговой марки modulyss® тип FR (состав: ворс – 100% полиамид, основа – bitumen, высота ворса – 0,8÷8,0 мм, общий вес – 4100÷4750 г/кв. м), обработанное биопиреном НОРТЕКС-КП (ТУ 2499-008-24505934-01) с расходом 3,5 кг/м2.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

См. Приложение (бланк № 0361300)

код ОК 005 (ОКП)
81 7110

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
5703 20 980 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний для целей сертификации: № 002С-14 от 06.02.2014 г. ИЛ ООО "НИЭЦ Сертификации" № ТРПБ.RU.ИН06 от 21.05.2010 г. Акт № 002ТР о результатах анализа состояния производства от 20.01.2014 г. ОС ООО "НИЭЦ Сертификации" № ТРПБ.RU.ПБ47 от 21.05.2010 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая спецификация изготовителя.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.02.2014 по 26.02.2017

Руководитель _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ПБ47.В.00360

(обязательная сертификация)

ТР 0361300

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1 (нераспространяющие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости-B2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности-Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения-T2 (умеренноопасные)

Класс пожарной опасности – КМ 2



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

А.И.Богатищев