

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-УА.ПБ04.В.01568
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375214
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество "Таркетт Рус". Адрес: Россия, 115432, г.Москва,проспект Андропова, д.18,кор.7. ОГРН: 1027739892730. Телефон (495)775-37-37, факс (495)660-70-55.**
(наименование и место нахождения заявителя (производителя продукции))

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью "ТАРКЕТТ ВИНИСИН" (ООО "ТАРКЕТТ ВИНИСИН"). Адрес: 77300, Ивано-Франковская область, г.Калуш, ул. Промышленная, д.10, Украина. Телефон (03472) 2-50-86, факс (03472) 2-50-86.**
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.**
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) **Напольное покрытие ПВХ (поливинилхлоридное гетерогенное) тип "New Acczent Terra" (толщиной 2 мм). Выпускаемое по ДСТУ Б В.2.7-21-95 "Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия", с изменениями от 19.12.2000 года № 4/2-487.**

код ОК 005 (ОКП)
57 7100

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ статья 13), Федеральный закон от 10.06.2012 г. года №117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (см. Приложение ТР 0438058)**
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ **Отчет по испытаниям сертифицированной продукции 05/ИК-2013 от 07.06.2013 г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010г. (129366, г.Москва, ул. Б.Галушкина, д.4.), Акт проверки состояния производства № 653/654/656-СО/ВМ/ИК-2013 от 17.05.2013 г., ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ04 от 14.04.2010 г., протокол испытаний №1-ИРП/ИК-2013 от 15.05.2013, пожарная лаборатория ООО "ТАРКЕТ ВИНИСИН", Украина, Ивано-Франковская обл., г. Калуш, ул. Промышленная, д.10, тел. (03472) 2050-86.**


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ **Техническая документация Изготовителя.**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.06.2013 по 14.04.2016



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


В.А. Кочетыгов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-УА.ПБ04.В.01568

(обязательная сертификация)

ТР **0438058**

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Класс пожарной опасности КМ2

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

В.А. Кочетыгов